

TERVEZÉSI SEGÉDLET TŰZGÁTLÓ AJTÓKHOZ



GYÁRTÓ	Tipus	Anyag	Egyszárnyú	Kétszárnyú	Min.-Max. szélességi méret	Min.-Max. magassági méret	Tűzállóság	Megjegyzés	Minősítés	Minősítés	Minősítés érvényes
DUNAMENTI AKA	VA FORM E30 - E60 ajtó	ACÉL	X	X	1sz.1020mm-1250mm 2sz. 1600mm-1950mm	1sz.1760mm-2380mm 2sz. 1760mm-2380mm	30-60 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-948/1998-1	MSZ 14800-5:1994	6/30/13
DUNAMENTI AKA	VA FIRE EI30 - EI60 ajtó	ACÉL	X	X	1sz.1270mm-1550mm	1sz.2100mm-2840mm	30-60 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-948/1998-1	EN minősítés folyamatban	6/30/13
DUNAMENTI AKA	VA FIRE EI30 - EI60 fix ablak, üvegfal	ACÉL			2sz. 2290mm-2800mm	2sz. 2100mm-2840mm	30-60 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-948/1998-2	EN minősítés folyamatban	6/30/13
DUNAMENTI AKA	STEELMAN EI60 ajtó	ACÉL	X	X			60 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME folyamatban	EN 1634-1:2000	
DUNAMENTI AKA	PILKINGTON F90 tűzgátló fix üvegfal	ACÉL					F90	üvegezett	ÉME folyamatban	EN 1364-1: 2000	
FK SERVIS	FKK ROLL EI30-EI60-EI90-EI120 tolókapu	ACÉL			80cm-korlátlan	80cm-8m	30-60-90-120 perc		ÉME A-224/2007	EN 1634-2:2000	3/31/13
FK SERVIS	FKK ROLL smoke legördülő füstkötényfal	ACÉL			80cm-korlátlan	max. 8m	E30		TMI-87/2006	EN 12101-1:2005	11/30/11
FK SERVIS	FKK ROLL smoke fix füstkötényfal	Üvegszálas			korlátlan	korlátlan	E30		TMI-87/2006	EN 12101-1:2005	11/30/11
JELD-WEN MORALT	T30 tűzgátló ajtó	FA	X	X	625mm-1250mm	1750mm-2314mm	30 perc	teli	ÉME A-211/2006	MSZ 14800-5:1984	7/31/11
JELD-WEN MORALT	P1 T30 tűzgátló ajtó	FA	X		625mm-1250mm	1750mm-2314mm	30 perc	3 perces áttörésgátlással, teli	MABISZ	MSZ ENV 1627,1630	2/28/10
DOMOFERM	LF 531 T30 tűzgátló ajtó	ACÉL	X		1sz. 490mm-1300mm 2sz.980mm-2600mm	1sz.1400mm-2415mm 2sz.1400mm-2415mm	30 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-750/2004	MSZ 14800-5:1984	10/31/11
DOMOFERM	LF 591 T90 tűzgátló ajtó	ACÉL	X		750mm-1000mm	2000mm-2125mm	90 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-750/2004	MSZ 14800-5:1984	10/31/11
DOMOFERM	LF 621 T90 tűzgátló ajtó	ACÉL	X		750mm-1000mm	2000mm-2125mm	90 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-749/2004	MSZ 14800-5:1984	4/30/11
DOMOFERM	LF 622 T90 tűzgátló ajtó	ACÉL		X	1500mm-2000mm	2000mm-2125mm	90 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-749/2004	MSZ 14800-5:1984	4/30/11
DOMOFERM	LF 631 T30 tűzgátló ajtó	ACÉL	X		490mm-1300mm	1400mm-2415mm	30 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-749/2004	MSZ 14800-5:1984	4/30/11
DOMOFERM	LF 632 T30 tűzgátló ajtó	ACÉL		X	980mm-2600mm	1400mm-2415mm	30 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-749/2004	MSZ 14800-5:1984	4/30/11
DOMOFERM	ÚT 431 T30 tűzgátló ajtó	ACÉL	X		600mm-1200mm	1400mm-2200mm	30 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-753/2004	MSZ 14800-5:1984	10/31/12
DOMOFERM	ÚT 631 T30 tűzgátló ajtó	ACÉL	X		600mm-1330mm	1500mm-2925mm	30 perc	teli vagy üvegezett kivitelben			
DOMOFERM	ÚT 632 T30 tűzgátló ajtó	ACÉL		X	1100mm-2620mm	1500mm-2915mm	30 perc	teli vagy üvegezett kivitelben			
DOMOFERM	ÚT 691 T90 tűzgátló ajtó	ACÉL	X		600mm-1330mm	1500mm-2925mm	90 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-753/2004	MSZ 14800-5:1984	10/31/12
DOMOFERM	ÚT 692 T90 tűzgátló ajtó	ACÉL		X	1100mm-2620mm	1500mm-2915mm	90 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-753/2004	MSZ 14800-5:1984	10/31/12
DOMOFERM	ÚT 401-402 TO acéllemez ajtó	ACÉL	X	X	600mm-1250mm	1500mm-2500mm	0	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-702/1996		Hosszabbítás folyamatban
RIHA	T30 -T90 tolókapu	ACÉL	X	X	1000mm-6600mm	1950mm-4400mm	60-90 perc	teleszkópos változatban is	ÉME A-754/2004	MSZ 14800-5:1984	11/30/11
DIERRE	SPLIT T60 - T120 ajtó	ACÉL	X	X	1sz.800mm-1350mm 2sz. 1200mm-2000mm	1sz. 2050mm-2150mm 2sz. 2050mm-2150mm	60-120 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-1009/1998	EN 1634-1:2001 EN 13501-2	5/31/12
DIERRE	IDRA T60 - T120 ajtó	ACÉL	X	X	1sz.810mm-1760mm 2sz. 1140mm-1760mm	1sz. 1000mm-2415mm 2sz. 1785mm-1415mm	60-120 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-1009/1998	EN 1634-1:2001 EN 13501-3	5/31/12
DIERRE	ROLLING T60 tolókapu	ACÉL	X	X	3190mm-3900mm	2120mm-2870mm	60-120 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-708/4/2003	MSZ 14800-5:1994	9/30/12
DIERRE	ROLLING T120 tolókapu	ACÉL	X	X	2250mm-2750mm	2120mm-2870mm	60-120 perc	teli vagy üvegezett kivitelben	ÉME A-708/4/2003	MSZ 14800-5:1994	9/30/12

A táblázatban felsorolt méretek az ÉMI minősített méretek, azonban ettől eltérő méretek is gyárthatóak, de ebben az esetben az ÉMI-től egyedi állásfoglalást kell igényelni.