

Teljesítmény-állandósági tanúsítvány



275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet alapján

Tanúsítvány szám:	MS 69262485 0001
Jelentés szám:	28231186 001
Kérelmező:	Mercor Dunamenti Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. Magyarország
Gyártó:	Mercor Dunamenti Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. Magyarország
Gyártóhely:	Mercor Dunamenti Zrt. 2131 Göd, Nemeskéri Kiss Miklós u. 39. Magyarország
Termék:	Építési termékek - TŰZGÁTLÓ, TŰZTERJEDEST GÁTLÓ ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK, TŰZKÉSLELTETŐ TERMÉKEK
Termék azonosítás:	Termék típusa: Polylack Wood Bianco Aqua Polylack Wood Transparent Tervezett felhasználási terület: Égéslesleltető festékek beltéri falfelületek és faanyagú szerkezetek tűz elleni védelmére és égéslesleltetésre..
Értékelési és ellenőrzési rendszer:	1 FPC: 28252907 001
Tanúsítás alapjául szolgáló előírások:	NMÉ - 28231187 001

Ez a tanúsítvány igazolja, a Nemzeti Műszaki Értékelésben megadott, a termék teljesítmény állandóságának ellenőrzésére és igazolására vonatkozó összes követelménynek és a teljesítménynek való megfelelést.

Ez a tanúsítvány először 2020.05.12 -én lett kiadva és érvényes marad feltéve, hogy a teljesítmény jellemzők ellenőrzésére szolgáló műszaki specifikáció által meghatározott vizsgálati módszerek és/vagy az üzemi gyártásellenőrzés követelményei nem változtak, valamint a termék és a telephely(ke)n alkalmazott gyártási körülmények nem változtak, valamint a termék és a telephely(ek)en a gyártási körülmények is változatlanok. A Terméktanúsító-hely rendszeresen felügyeli a gyártóhelyet és a gyártó üzemi gyártásellenőrzés vizsgálatát. Jelen tanúsítvány nem jogosítja fel a gyártót és a forgalmazót a CE jelölés használatára a fenti termék vonatkozásában.

Terméktanúsító-hely

Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

Ferencné Schmidt

TÜV Rheinland InterCert Kft., Terméktanúsító-hely — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.com
MKEH-80/2015/FHÁ számú kijelölési engedélyben kijelölt szervezet
1008 számon bejelentett szervezet az EU Bizottságnál

Tanúsítvány érvényessége ellenőrizhető: www.CERTIPEDIA.com

MS 69262485 0001 számú tanúsítvány melléklete

Oldal 1/1

Termékjellemzők / Characteristics	Mértékegység/ unit	Érték/Class	Vizsgálati módszer/ Test method
A védőszerrel kezelt faanyag tűzvédelmi osztálya	-	B-s2, d0	EN 13501- 1:2007+A1: 2010
Égéskeletetés hatékonysága (Lindner próba)	g	Tömegvesztes ég ≤ 1,5	MSZ 9607-1: 1983
Tisztíthatóság	-	-	Gyártói nyilatkozat
Felhordhatóság	g/m ²	minimum 300 g/m ²	Gyakorlati ellenőrzés (kivitelezői nyilatkozat)
Tapadó szilárdság	N6mm ²	min 1	MSZ EN ISO 4264: 2003
Külső megjelenés			
Polylack Wood Bianco Aqua	-	fehér színű diszperzió	MSZ EN ISO 1513: 2000
Polylack Wood Transparent	-	sárgás színű áttetsző diszperzió	
Nem illó anyagtartalom			
Polylack Wood Bianco Aqua	m/m%	67,56±5%	MSZ EN ISO 3251: 2000
Polylack Wood Transparent		64±5%	
Sűrűség			
Polylack Wood Bianco Aqua	g/m ³	1298±5%	MSZ EN ISO 2811- 1: 2001
Polylack Wood Transparent		1171±5%	
Felületi száradás			
Polylack Wood Bianco Aqua	óra	3	MSZ ISO 1517: 1993
Polylack Wood Transparent			
Teljes átszáradás			
Polylack Wood Bianco Aqua	óra	24	MSZ ISO 9117: 1993
Polylack Wood Transparent			

Tanúsító Szervezet
Kiadás dátuma:

Budapest, 2020.05.12.

 Ferencne Schmidt